

115年度校園空調節能管理方案

- 為達成本校115年度用電負成長1%目標，原則性調整校園各區域空調運作時段，並經114學年度第9次行政會議報告審訂。
- 以下啟用條件，由總務處針對設有中央空調的場域控管，若為窗型或獨立冷氣之場域亦請使用單位配合。
- 調整原則以縮短供應時間、設定啟動條件及維持室內溫度26度為主。尤其針對冬天對於冰水主機開啟條件給予規範。
- 本方案屬原則性管理措施，為配合教學、研究或校務活動實際需求，得視情形經專簽申請彈性調整；並將依年度節電執行情形，每半年檢討調整後公告。

校區	空間	節電啟用條件/備註
雙溪	寵惠堂	<ul style="list-style-type: none">■ 上班日：08:00–18:00 (氣溫低於20度改送風模式)■ 非上班日：<ul style="list-style-type: none">✓ 超過3個單位以上，申請啟動。僅1~2個單位，集中使用A111。
	特定場館	<ul style="list-style-type: none">■ 依借用時段啟動<ul style="list-style-type: none">✓ 綜合大樓(傳賢堂、大小排演室、國際會議廳、B013會議室、體育館)、第一教研大樓(普仁堂、戴氏會議廳)、安素堂。
	綜合大樓	<ul style="list-style-type: none">■ 407、408教室<ul style="list-style-type: none">✓ 24小時開啟(電腦機房控溫需要)，配合課表供冷
		<ul style="list-style-type: none">■ 綜合大樓一般教室、社團及運動空間(氣溫低於20度改送風模式)<ul style="list-style-type: none">✓ 上班上課日：08:00–21:30✓ 寒暑假上班日：08:00–18:00
	第二教研大樓	<ul style="list-style-type: none">■ 琴房、一樓音樂教室、二樓松怡廳<ul style="list-style-type: none">✓ 24小時開啟 (維護珍貴樂器、隔音裝潢需要)
城中	圖書館 第一閱覽室	<ul style="list-style-type: none">■ 5至10月：08:00~22:00<ul style="list-style-type: none">✓ 考試週及考前一週：維持24小時開機
	第一大樓	<ul style="list-style-type: none">■ 全年：08:00~22:00 (氣溫低於20度改送風模式)<ul style="list-style-type: none">✓ 考試週及考前一週：維持24小時開機
	第二大樓	<ul style="list-style-type: none">■ 全年：08:00~22:00 (氣溫低於20度改送風模式)<ul style="list-style-type: none">✓ 寒假及學術交流週：每日提前至18:00關機
	第五大樓	<ul style="list-style-type: none">■ 全年：08:00~22:00 (氣溫低於20度改送風模式)<ul style="list-style-type: none">✓ 寒暑假及學術交流週：<ul style="list-style-type: none">週一至週五：13:00~22:00週六、週日：08:00~19:00✓ 特殊活動得另案申請
游藝廣場	第六大樓	<ul style="list-style-type: none">■ 5至10月上班日：08:30~20:30
	游藝廣場	<ul style="list-style-type: none">■ 其餘時段(含例假日及暑假)：依借用時段啟動。